

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τις ανάγκες σύνδεσης της εξωτερικής γεννήτριας με τον κόμβο αναμονής εντός του χώρου των Η/Ζ στο κτίριο L0 , είναι απαραίτητη η προμήθεια των κάτωθι υλικών

A/A	Περιγραφή Είδους	M.M.	Ποσότητα
1	Εύκαμπτο καλώδιο ισχύος ονομαστικής τάσης λειτουργίας 0,6/1 kV FG16R 1X240 mm² ΓΚΡΙ Δομή καλωδίου: εύκαμπτος αγωγός από πολύκλωνα συρματίδια χαλκού cl5 κατά DIN VDE 0295 Μόνωση αγωγού : από λάστιχο αιθυλοπροπυλενίου τύπου G 16 Εξωτερικός μανδύας : από βραδύκαυστο PVC τύπου R16 , χρώματος γκρι Τάση λειτουργίας : 0,6/1 kV Θερμοκρασία Λειτουργίας : -15 °C έως 90 °C	m	900
2	Αγωγός γειώσεως γυμνός CU Χαλκός 120mm² Γυμνός πολύκλωνος συμπιεσμένος αγωγός από χαλκό CU 120mm ² , κατάλληλος για γειώσεις	M	100

Γενικοί όροι (επί ποινή αποκλεισμού) :

- Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία και να διαθέτουν τη σήμανση CE. Να προσκομιστούν τα σχετικά έντυπα. Επίσης να προσκομιστεί πιστοποιητικό όπου θα αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι ο κατασκευαστικός οίκος διαθέτει ISO 9001:2015 για κάθε ένα από τα προϊόντα που προσφέρονται.
- Θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να διαθέτει σε ισχύ τα κάτωθι πιστοποιητικά :
 - ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις»
 - ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 «Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του»
 - ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 «Συστήματα διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία — Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής»

3. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα και να παραδοθούν στο ΠΓΝΠ εντός δύο (2) ημερών από την ανάθεση.
4. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο